

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЧС13.В.01088

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «ВИНГС-М»  
Адрес: 109444, Россия, Москва, ул. Сормовская, д.8, корп.2, комната правления,  
ОГРН: 1027700415665, тел./факс: +7 495 529 7639, +7 495 521 3256

№ 0019697

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «ВИНГС-М»  
Адрес: 109444, Россия, Москва, ул. Сормовская, д.8, корп.2, комната правления  
Адрес производства: 141212, Россия, Московская область, Пушкинский район, поселок Лесные Поляны, ул. Центральная, д. 14,  
ОГРН: 1027700415665, тел./факс: +7 495 529 7639, +7 495 521 3256

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,  
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.  
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Крышный дымовой люк систем вытяжной противодымной вентиляции  
с естественным побуждением тяги типа «КЛАПАТ»,  
ТУ 4854-018-45384742-2013,  
привод - электродвигатель фирмы «D+H Mechatronic AG», Германия  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
код ОКПД 2: 28.99.39.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)  
Инерционность срабатывания не более 90 с при эквивалентной снеговой нагрузке не более 2,4 кПа  
и ветровой нагрузке при скорости ветра не более 12±1 м/с  
ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 13998 от 23.04.2018  
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ02.  
Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле  
№ 11343-пр/11341/а-пр/11342-пр/11344-пр/13981/13982/14409/14410/14450-ИК 2018, 14791 от 11.04.2018  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.  
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4854-018-45384742-2013

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.05.2018

по 14.05.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

Е.М. Бородаенко

инициалы, фамилия